




**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO EA-N13-2022, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS, RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTO (C5) DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON RECURSO FASP 2022.**

En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo las once horas del día veintiuno de octubre del año dos mil veintidós; se encuentran reunidos en la sala de juntas de la **Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos, de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, ubicada en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos; jurado integrado en términos del artículo 41 Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante la "Ley"); y artículo 32 del Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos (en adelante el "Reglamento")

CARGO	NOMBRE
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones.	Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo.
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de Departamento de Controversias y Sanciones.	Lic. Sandra Pérez Robles.
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico.	Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo.
Representante del Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública). Director General de Desarrollo y Logística Operativa	Dr. Huberto Serrano Guevara.
Representante de Área Requirente (Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo). Director de Red de Transporte y Telefonía.	C. Alejandro Gómez Alvarado.

Y los representantes de las empresas licitantes:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE QUE ASISTE
1	Instaltecnic, S.A. de C.V.	C. Rene Villanueva García.
2	Vacrin&servis, S. de R.L. de C.V.	C. Víctor Almazo Cervantes.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos


**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

En este acto se procede a informar que dos licitantes enviaron solicitudes de aclaraciones mediante correo electrónico en tiempo y forma, tal y como se indica en los numerales 20.1. y 20.2. de las bases de la presente licitación, de acuerdo con la siguiente información:

**1. INSTALTECNIC, S.A. DE C.V.**

Número	Pregunta	Respuesta
Pregunta 1.	En relación a la Partida No.4 que ampara "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA" se solicita a la convocante definir si el tipo de fibra a instalar para la redundancia solicitada debe de ser cable de fibra óptica ADDS ( All Dielectric Self Suported) por sus siglas en inglés y si se requiere de 48 hilos.	R: Se hace la aclaración que no hay partida 4, si refiere al renglón 4 tendría que participar por toda la partida número 2. En respuesta a la partida 2, renglón 4; no necesariamente dependiendo del tramo y los servicios, será el número de hilos de la fibra óptica, esto lo puede proponer el ofertante.
Pregunta 2.	En relación a la Partida No.4 que ampara "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA" se solicita a la convocante definir si se requiere que al menos 6 técnicos encargados de cuadrilla cuenten con Certificado de Habilidades DC-3 para trabajos en Altura; confirmar que el no presentar esta documentación será motivo de descalificación.	R: Se hace la aclaración que no hay partida 4, solo renglón 4 que pertenece a la partida 2. Dicho requerimiento no se solicita en bases de licitación, el licitante deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación y anexo técnico.
Pregunta 3.	En relación a la Partida No.4 que ampara "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA" se solicita a la convocante definir si se requiere que al menos 5 técnicos encargados de cuadrilla cuenten con certificación para instalación de fibra óptica en planta interna y planta externa; confirmar que el no presentar esta documentación será motivo de descalificación.	R: Se hace la aclaración que no hay partida 4, solo renglón 4 que pertenece a la partida 2. Dicho requerimiento no se solicita en bases de licitación, el licitante deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación y anexo técnico.
Pregunta 4.	En relación a la Partida No.4 que ampara "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA" se solicita a la convocante definir si se requiere que al menos 1 Ingeniero tenga experiencia comprobable con certificado de asistencia a curso de Outside Plant OSP110 de BICSI (Building Industry Consulting Service International) para diseño e instalacion de despliegue de fibra óptica planta externa; confirmar que el no presentar esta documentación será motivo de descalificación.	R: Se hace la aclaración que no hay partida 4, solo renglón 4 que pertenece a la partida 2. Dicho requerimiento no se solicita en bases de licitación, el licitante deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación y anexo técnico.
Pregunta 5.	En relación a la Partida No.4 que ampara "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA" se solicita a la convocante definir si se requiere que al menos se presenten 3 Contratos similares de mantenimiento y/o instalación de fibra óptica planta externa para comprobación de experiencia y buenas prácticas de instalación para ejecución de trabajos; confirmar que ei no presentar esta documentación será motivo de descalificación.	R: Se hace la aclaración que no hay partida 4, solo renglón 4 que pertenece a la partida 2. Dicho requerimiento no se solicita en bases de licitación, el licitante deberá apegarse a lo solicitado en las bases de licitación y anexo técnico.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Morelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

**2. RED SINERGIA DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**

Número Consecutivo	Numeral o punto específico de la Invitación	Carácter (administrativo, legal o técnico)	Pregunta	Respuesta
1	BASES	PARTIDAS	En relación a las dos partidas, nos podría indicar amablemente la convocante si es necesario ofertar por las dos partidas o solo se podría participar en alguna de las dos, y si se puede licitar por subpartidas	R: No es necesario ofertar las dos partidas, puede participar en la que cumpla su actividad comercial, No se puede participar por subpartidas.
2	BASES	LEGAL	En relación a la garantía de Seriedad de las Proposiciones económicas las convocante podría indicar si, ¿Cuenta con un formato o declaraciones mínimas que debería incluir esta?	R: El formato de la garantía se especifica en las bases en el numeral 25.1 el cual a la letra dice: De acuerdo al artículo 75, fracción I de la Ley las garantías relativas a la Seriedad de las Proposiciones económicas deberán de constituirse en Pesos por un importe del 5% (cinco por ciento) del monto total máximo de la propuesta económica, incluyendo el impuesto al valor agregado mediante; fianza expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada a favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos o billete de depósito ante la Tesorería General del Estado, todos en favor del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos la cual deberá ser anexada en el sobre de propuesta económica.
3	ANEXO 1	PARTIDA 1	En relación al Anexo 1 Partida1, nos puede indicar la convocante ¿Cuándo fue el último mantenimiento realizado a los equipos UPS?	R: En 2018.
4	ANEXO 1	PARTIDA 1	En relación al Anexo 1 Partida1, nos puede proporcionar la convocante, el número de serie de los equipos. Y la fecha de compra de estos	R: No se dispone de esa información.
5	ANEXO 1	PARTIDA 1	En relación al Anexo 1 Partida1, nos puede indicar la convocante, ¿Cuál ha sido el tiempo de vida de las baterías de cada uno de los UPS?	R: 8 años.
6	ANEXO 1	PARTIDA 1	En relación al Anexo 1 Partida1, Inos puede indicar amablemente la convocante, ¿Cuál es el estado actual de los UPS y/o especificar la falla que presenta cada uno de los equipos o en su defecto puede indicar cuando es posible realizar una vista al sitio donde se encuentran los UPS?	R: Actualmente funcionan bien los UPS, pero por el tiempo ya es necesario su revisión y de ser necesario su sustitución, un UPS tiene mal el display, no es visible.
7	ANEXO 1	PARTIDA 1	En relación al Anexo 1 Partida1, la convocante puede indicar Marca y Modelo de los equipos.	R: Marca ALTEC, Modelo QUANTUM NEXUS.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Morelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

8	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 1, es tan amable la convocante de indicar, ¿Cuál es el estado actual de los Plantas de emergencia y/o especificar si actualmente presentan alguna falla o en su defecto de ser necesario indicar cuando se podría realizar la vista de algún sitio?	R: Se encuentran operables en buen estado.
9	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 1, sería tan amable la convocante de indicar, ¿Cuándo fue la última vez que se le realizó mantenimiento preventivo a cada una de las plantas de emergencia?	R: En enero 2022.
10	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 2, sería tan amable la convocante, de indicarnos ¿Cuál es el estado actual de los repetidores radio y/o especificar si actualmente presentan alguna falla o en su defecto de ser necesario indicar cuando se podría realizar la vista de algún sitio?	R: Los repetidores están operables y no presentan ninguna falla.
11	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 2, la convocante nos puede indicar, ¿Cuándo fue la última vez que se le realizó mantenimiento preventivo a los repetidores radio?	R: En enero 2022.
12	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 2, nos puede indicar la convocante en caso de que, durante el mantenimiento se detecte el fallo de alguno de los elementos de los repetidores como TRU, tarjetas de control, transmisión o recepción, así como el sistema de línea de transmisión; el cambio o reparación del refaccionamiento deberá de estar incluido en el costo del servicio podra ser cotizado aparte	R: Todos los costos deberán ir incluidos en el costo del servicio.
13	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 3, nos puede indicar amablemente la convocante, el estado de funcionamiento de las aplicaciones del sistema o en su defecto compartir los archivos log o de alarmas.	R: Solo tiene falla el Generador de claves KVL.
14	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 4, la convocante nos podría indicar las especificaciones de los postes que se encuentran actualmente instalados y/o indicar las características mínimas que debe de cumplir el poste además de las dimensiones	R: La altura puede ser de 6 a 9.5 metros y su diámetro de 25 a 30 cm, el material de que están hechos puede ser concreto, madera o metal.
15	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 4, la convocante nos podría indicar, el estado en el que se encuentra su red de fibra óptica	R: Solo dos nodos de los 10 existentes están funcionando.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Morelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

16	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 4, sería tan amable la convocante, de proporcionar los planos en donde se indique la distancia, trayectoria y ubicación de los sitios que se consideran para la ampliación y obtención de la redundancia considerada	R: No se cuenta con memoria técnica.
17	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 4, la convocante indica que el servicio correctivo No incluye SW y GBICS, en caso de que se encuentre algún fallo en estos componentes, el diagnóstico, reparación y/o sustitución de estos elementos podría ser cotizado aparte.	R: En caso de falla de estos componentes el C5 proveerá de los mismos al proveedor que realice el servicio.
18	ANEXO 1	PARTIDA 2	En relación al Anexo 1 Partida 2 Sub 4, la convocante cuenta con la memoria técnica del sistema de fibra óptica que pueda ser proporcionada para realizar estudio solicitado	R: No se cuenta con memoria técnica.

Se comunica a los servidores públicos y representantes de las empresas participantes, que el acto de **“Entrega y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas”**, se llevará a cabo el día **27 de octubre del 2022**, a las **08:30** horas; en las instalaciones de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con domicilio en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia. Así mismo y con la finalidad de agilizar el acto de entrega y apertura de las propuestas, se solicita a los licitantes, que adicionalmente a la propuesta técnica y económica debidamente requisitadas y solicitadas de acuerdo con las bases de la presente licitación, presenten en medio magnético (USB), en formato PDF y en formato Word la propuesta técnica y económica. Aclarando que el documento válido en el presente procedimiento será el documento impreso que presente en la propuesta técnica y económica.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, asimismo, en términos del artículo 34 del Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes que no hayan asistido, copia de la presente acta en las oficinas de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en Calle Gutemberg esquina Juárez, número 2, Edificio Vitaluz, 3er. Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos C.P. 62000; por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo cual tendrá los efectos de la notificación personal.

No habiendo más que hacer constar se cierra la presente acta siendo las 12:00 horas del día 21 de octubre del año en curso, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo.

Esta acta consta de 06 fojas firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos




@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Morelos



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRIÓN DEL MUNDO  
Gobierno del Estado  
2018-2024

**Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
En representación del Titular de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos. Director de Licitaciones Lic. Víctor Hugo Brito Clavijo.	
Representante de la Secretaría de la Contraloría Jefe de Departamento de Controversias y Sanciones. Lic. Sandra Pérez Robles.	
Representante de la Consejería Jurídica. Auxiliar Técnico. Lic. Jesús Daniel Ayala Portillo.	
Representante del Área Solicitante (Comisión Estatal de Seguridad Pública). Director General de Desarrollo y Logística Operativa Dr. Huberto Serrano Guevara.	
Representante de Área Requirente (Dirección General del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo). Director de Red de Transporte y Telefonía. C. Alejandro Gómez Alvarado.	

**Por parte de los licitantes:**

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Instaltecnic, S.A. de C.V. C. Rene Villanueva García.	
Vacrin&servis, S. de R.L. de C.V. C. Víctor Almazo Cervantes.	 VAC

-----FIN DEL ACTA-----



<http://morelos.gob.mx>



Gobierno Estado de Morelos



@GobiernoMorelos

**DOCUMENTO**  
**VERSIÓN PÚBLICA**

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
Artículos 3 fracc. XXVII, 4, 51 fracc. XXVII, 82 Y 87  
de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de Morelos